

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców I

GKLP.271.05.2016

Zamawiający

**Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska**

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn: „Przebudowę drogi gminnej nr 191205C Blenna Gąsiorowo w miejscowości Blenna - Etap I”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.2015 poz. 2164) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

1. Proszę o wskazanie lokalizacji przepustu oraz materiałów z jakich ma być wykonany przepust fi 600.
2. Proszę o wskazanie typu barier (N?W?).
3. Czy Zamawiający zezwoli na zastosowanie mieszanki z kruszywa wapiennego na podbudowę?
4. Dotyczy wzoru umowy. Proszę o wyjaśnienie zakresu ubezpieczenia od wszystkich roszczeń cywilno-prawnych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji (paragraf 4 pkt. 22).
5. Czy Zamawiający będzie wymagać wykonania geodezyjnej inwentaryzacji robót?
6. Proszę o podanie prawidłowej kwoty polisy ubezpieczeniowej jaką ma się wykazać Wykonawca: 300 tys. złotych (pkt. VII.1.5 SIWZ) czy 200 tys. złotych (pkt. VIII 1.4 SIWZ).

Zamawiający wyjaśnia:

Ad 1

Lokalizacja przepustu w km ok. 0+500. Przepust ma być wykonany z rur PEHD. Ścianki czołowe prefabrykowane.

Ad 2

Barieri typu SP-3

Ad 3

Zamawiający zezwala na zastosowanie mieszanki z kruszywa wapiennego na podbudowę.

Ad 4. Zakres ubezpieczenia od wszystkich roszczeń cywilno prawnych w okresie obowiązywania rękojmi i gwarancji swoim zakresem powinny obejmować wady które Wykonawca zobowiązany jest naprawić w ramach rękojmi i gwarancji.

Ad 5. Tak Zamawiający będzie Wymagał geodezyjnej inwentaryzacji robót.

Ad 6: Prawidłowa kwota polisy ubezpieczeniowej jaka ma się wykazać Wykonawca to 300.000,00 zł zgodnie z rozdziałem. VII pkt 1.5 SIWZ oraz z ogłoszeniem o zamówieniu pkt. III.3.5.

BURMISTRZ
Dorabiata
mgr Marek Dorabiata