

WYJAŚNIENIE
do zapytania ofertowego

dotyczącego wymiany pokrycia dachowego, instalacji odgromowej i obróbki blacharskiej dachu z rynnami w istniejącym budynku dawnego dworu zlokalizowanego na działce o nr ewid. 245/2 w miejscowości Mchówek .

1. W wycenie materiałów niezbędnych do wykonania prac określonych w poz 8, 13 i 14 kosztorysu ślepego należy uwzględnić ułożenie papy termozgrzewalnej: podkładowej oraz wierzchniej modyfikowanej SBS, o grubości min. 4,2 mm
2. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zdjętą z dachu papę do utylizacji oraz uwzględnić w wycenie koszt jej utylizacji.

K I E R O W N I K
Zakładu Gospodarki Komunalnej
i Wodociągów
w/2 w/2
mgr inż. Jarosław Pałczyński