

Odpowiedz na zapytanie do SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 25 sierpnia 2017 roku do Zamawiającego wpłynęło zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) w trybie przetarg nieograniczony, na: „przebudowa drogi gminnej nr 191244C Śmielnik-Lucynowo – etap II.

o następującej treści:

1. Czy dopuszczają Państwo wykonanie przebudowy nawierzchni dróg gminnych w technologii betonu cementowego - betonu wałowanego RCC?

**Stanowisko (wyjaśnienia) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

1. Inwestor nie wyraża zgody na wykonanie przebudowy nawierzchni drogi gminnej w technologii betonu cementowego – betonu wałowanego RCC.

**Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie [www.bip.izbicakuj.pl](http://www.bip.izbicakuj.pl).**

Z poważaniem

**BURMISTRZ**  
  
**mgr Marek Dorabiata**