

GKLP.271.7.2019

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

na: „Rozbudowę ciągu dróg gminnych w skład którego wchodzi droga nr 191713C ul. Polna w Izbicy Kujawskiej i droga nr 191201C Augustynowo-Zdrojówka wraz z budową kanalizacji deszczowej

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.271.07.2019.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 01.03.2019 r.**

I.Odpowiedzi na pytania:

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Czy Zamawiający dopuści wykonanie podbudowy oraz utwardzonych poboczy z mieszanki żwirowo – wapiennej lub przekruszonego gruzu betonowego?

Wyjaśnienie:

Zamawiający nie dopuszcza wykonanie podbudowy oraz utwardzonych poboczy z mieszanki żwirowo – wapiennej lub przekruszonego gruzu betonowego.

z poważaniem

BUDMISTRZ

mgr Marek Dorabiata