



Gmina Izbica Kujawska  
ul. Marszałka Piłsudskiego 32  
87-865 Izbica Kujawska  
NIP:888-289-43-27

Izbica Kujawska 19.03.2020

GKLP.271.01.2020

## Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

**na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja II**

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.271.01.2020.*

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 18.03.2020 r.**

### **I. Odpowiedzi na pytania:**

1. Nawiązując do przetargu GKLP.271.01.2020 „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA EDYCJA II” proszę o analizę dokumentacji, występują błędy uniemożliwiające przygotowanie oferty.

Przykładowy błąd :

- dokument Specyfikacja Techniczna, strona 1, tabela „wykaz lokalizacji mikroinstalacji” lp 3, nr działki 142, moc instalacji **6,10 kWp**
- dokument Projekty Wykonawcze, strony 728 – 734 dla działki 142, moc instalacji **7,015 kWp**

### **Wyjaśnienia:**

W załączniku nr 14 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna prostuje się oczywistą omyłkę i załącznik otrzymuje brzmienie:

- a) Strona 7: Tabela „Wykaz lokalizacji mikroinstalacji” poz. 3 – nr działki 142 obręb Miasto Izbica Kujawska rodzaj mikroinstalacji– fotowoltaika, Wielkość min. Instalacji [kWp] **7,015 kWp**
- b) Strona 7 Tabela „Wykaz lokalizacji mikroinstalacji” poz. 4 – nr działki 248 obręb Zdrojówka rodzaj mikroinstalacji– fotowoltaika, Wielkość min. Instalacji [kWp] **8,235 kWp**

2. Nawiązując do przetargu GKLP.271.01.2020 „MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNYCH NA TERENIE GMINY IZBICA KUJAWSKA EDYCJA II” proszę o sprecyzowanie minimalnej mocy modułów fotowoltaicznych :



Fundusze  
Europejskie  
Program Regionalny



Rzeczpospolita  
Polska



Województwo  
Kujawsko-Pomorskie

Unia Europejska  
Europejski Fundusz  
Rozwoju Regionalnego



- dokument SIWZ strona 3, Opis Przedmiotu Zamówienia punkt 3.2.4 moc min **320 Wp / moduł**
- dokumentacja techniczna wszystkie pozycje moc min **305 Wp / moduł**

**Wyjaśnienia:** Wiążący jest zapis w SIWZ, Zamawiający oczekuje parametrów wyższych, niż opisane w projektach. Jest to związane z upływem czasu i postępem technologii w czasie pomiędzy opracowaniem projektów a ogłoszeniem przetargu.

z poważaniem

BURMISTRZ  
*Marek Dorabiało*  
mgr Marek Dorabiało