

Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
NIP: 888-289-43-27
GKLP.271.01.2020

Izbica Kujawska 24.03.2020

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.271.01.2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 23.03.2020 r.**

I. Odpowiedzi na pytania:

1. W specyfikacji technicznej widnieje informacja, że inwertery powinny być wyposażone w ekrany graficzne.

Pytanie nr. 1

W jakim celu inwertery muszą być wyposażone w ekrany graficzne?

Wszystkie informacje dotyczące funkcjonowania instalacji dostępne są z poziomu aplikacji, którą można zainstalować w swoim telefonie bądź komputerze.

Wyjaśnienie: Takie parametry to wynik standardów technicznych, jakie obowiązywały w ostatnich latach. W związku ze zmianami produktowymi, jakie mają miejsce na rynku, nie widzimy przeciwwskazań w zastosowaniu inwerterów bez ekranów.

Pytanie nr. 2

Czy zamawiający dopuszcza montaż instalacji wyposażonych w inwertery nieposiadających ekranów graficznych?

Wyjaśnienia: Możliwe jest zastosowanie inwerterów bez ekranów, a z możliwością prezentacji danych przy wykorzystaniu aplikacji internetowych na innych urządzeniach elektronicznych typu telefon, tablet czy komputer.

z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata