

Odowiedzi na zapytania do SIWZ

na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja II

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.271.01.2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 24.03.2020 r.**

I. Odpowiedzi na pytania:

1 Czy Dokumentacja w świetle obowiązujących przepisów przed realizacją tj. na schemacie ma być uzgodniona z Rzeczoznawcą P-poż - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Mieszkaniec ?

Wyjaśnienia: Dokumentacja w świetle obowiązujących przepisów przed realizacją tj. na schemacie ma być uzgodniona z Rzeczoznawcą ds. p.poż.

Koszt w/w uzgodnień spoczywa na wykonawcy realizowanego zadania.

2 W świetle obowiązujących przepisów zmienia się funkcja dachu i rzeczoznawca nakazuje wykonanie instalacji odgromowej dla takiej instalacji powyżej 6,5 kW - proszę o potwierdzenie, że koszt pokrywa Mieszkaniec ?

Wyjaśnienia: Zamawiający wnosi o wskazanie przez pytającego aktu normatywno-prawnego stanowiącego o obowiązku wykonania instalacji odgromowej dla instalacji powyżej 6,5 kW. Dostosowanie instalacji odgromowej w ramach uzgodnień z indywidualnym rzeczoznawcą oraz jej koszt zostanie pokryty w całości przez wykonawcę.

3 W świetle obowiązujących przepisów Rzeczoznawca p-poż dla instalacji powyżej 6,5 kW nakazuje wykonanie instalacji p-poż z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający Napięcie po stronie DC- prądu stałego - proszę o potwierdzenie ,że koszt pokrywa Mieszkaniec.

Wyjaśnienia: Koszt wykonania instalacji p.poż. z wyłącznikiem WPW [ROP] odcinający napięcie po stronie DC – prądu stałego pokrywa wykonawca.

4 W świetle obowiązujących przepisów kto wysyła zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej - proszę o potwierdzenie ,że zawiadamia Zamawiający.



Wyjaśnienia: Zawiadomienie do Państwowej Straży Pożarnej spoczywa na wykonawcy realizowanego zadania.

z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata