

Gmina Izbica Kujawska

ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
NIP 87-865-43-27

Izbica Kujawska 23.02.2021

GKLP.271.23.2021

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

na: Montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie gminy Izbica Kujawska edycja III

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.271.23.2020.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z późn zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 19.02.2021 r.**

I. Odpowiedzi na pytania:

1. „Czy dopuszczacie Państwo montaż pompy ciepła o poziomie mocy akustycznej 58dB (A) według normy EN12102, czyli dosłownie tylko o jeden decybel głośniejszej od wskazań SIWZ czyli 57 dB (A) według normy EN 12102?

Pozostałe parametry pompy są w równoważne jak w SIWZ.”

ODP 1 :

Parametry przedstawione w projekcie stanowią wymagania minimalne (pkt 4 str 16 Projektu – „Wykonawca może wprowadzić alternatywne rozwiązania pod warunkiem ich wcześniejszego przedłożenia Inwestorowi oraz uzyskania od Inwestora i Projektanta ich pozytywnej akceptacji (w tej sytuacji w przypadku wskazań w niniejszym opracowaniu nazw własnych, materiałów, urządzeń i przyjętych technologii należy je rozumieć, jako określenie minimalnych wymagań, parametrów technicznych lub jakościowych).”)

W tym konkretnym przypadku projektant dopuszcza zastosowanie pompy o poziomie hałasu 58dB (A) według normy EN12102.

z poważaniem

BURMISTRZ

mgr Marek Dorabiata