



Gmina Izbica Kujawska  
ul. Marszałka Piłsudskiego 32  
87-865 Izbica Kujawska  
NIP: 888-289-43-27

Izbica Kujawska 30.04.2019

GKLP.271.9.2019

### Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

na: „Przebudowę drogi gminnej nr 191203 C Sokołowo - Pasięka

*Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.271.09.2019.*

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 29.04.2019 r.**

#### **I. Odpowiedzi na pytania:**

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytanie:

1. Zamawiający zamieścił SST 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu, przedmiar robót nie uwzględnia tego typu prac. Prosimy o wyjaśnienie -  
**Wyjaśnienie:** Zdjęcie warstwy humusu sprowadza się jedynie do ścięcia poboczy ujętego w poz. 2 d2 przedmiaru.
2. Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa łamanego pochodzenia wapiennego  
**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie kruszywa wapiennego.
3. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego na dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego  
**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowanie gruzu betonowego na dolną warstwę podbudowy z kruszywa łamanego
4. Prosimy o podanie powierzchni odcinka próbnego dla warstwy wiążącej  
**Wyjaśnienie:** Odcinki próbne nie są wymagane.
5. Prosimy o informację czy odcinki próbne mogą być wykonane w ramach przedmiotowego zadania  
**Wyjaśnienie:** Odcinki próbne nie są wymagane.

6. Prosimy o wyjaśnienie czy na warstwę ścieralną można zastosować mieszankę AC8S

**Wyjaśnienie:** Zamawiający dopuszcza zastosowanie mieszanki AC8S na warstwę ścieralną.

7. Prosimy o potwierdzenie, że na utwardzone pobocze należy zastosować kruszywo łamane o uziarnieniu 0/31,5mm

**Wyjaśnienie:** Zamawiający potwierdza, że należy zastosować kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 mm.

8. Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie granulatu do mieszanek mineralno-bitumicznych

**Wyjaśnienie:** Zamawiający nie dopuszcza zastosowania granulatu do mieszanek mineralno-bitumicznych.

9. Przekrój konstrukcyjny mówi o grubości kruszywa na poboczu 21cm, zaś wg przedmiaru po uwzględnieniu krotności Wykonawca winien wycenić gr. 6cm. Prosimy o wyjaśnienie

**Wyjaśnienie:** Zgodnie z Przedmiarem (poz. 7 d.2) warstwa podbudowy ma być wykonana o grub. 15 cm i na szer. 5,0m co obejmuje również pobocza. Natomiast dodatkowa warstwa pobocza, wyrównująca jego poziom z nawierzchnią bitumiczną posiadać ma grub. 6 cm (poz. 12 d.2). Łączna grubość pobocza wynosi zatem 21 cm.

z poważaniem

BURMISTRZ  
*Lonekiato*  
mgr Marek Dorabiata