

Gmina Izbica Kujawska

Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska
NIP: 888-289-43-27

Izbica Kujawska 06.06.2019

GKLP.271.11.2019

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

na: **Budowę budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej wraz z niezbędną infrastrukturą w formule zaprojektuj i wybuduj**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego. Znak sprawy: GKLP.271.11.2019.

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 z późn zm. - dalej jako ustawa Pzp) odpowiada na pytanie dotyczące treści SIWZ, które wpłynęło do Zamawiającego do **dnia 03.06.2019 r.**

I. Odpowiedzi na pytania:

1. W związku z przetargiem na budowa budynku Żłobka Samorządowego w Izbicy Kujawskiej, chciałbym zapytać czy jest możliwość zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników?

Wyjaśnienie: Zgodnie z pkt 2.2.c. PFU Wymagania szczegółowe w odniesieniu do architektury. Zamawiający dopuszcza zastosowanie alternatywnych technologii: jak z systemowych elementów przestrzennych, modułów w konstrukcji z ram stalowych wraz z warstwami poszycia. W przypadku zastosowania alternatywnych technologii budynek musi spełniać wszystkie parametry techniczne takie jak: współczynniki przenikania ciepła, izolacja akustyczna, trwałość użytkowania, jakość materiałów, dyfuzyjność i wymagane dla obiektu warunki ochrony pożarowej. W związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zmiany konstrukcji na lekką stalową, z zimno giętych kształtowników.

z poważaniem

BURMISTRZ
Marek Dorabiata
mgr Marek Dorabiata