



Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

Izbica Kujawska 13.01.2022

GKLP.271.02.02.2022

Wyjaśnienie treści zapytania cenowego

na: „Budowę placu zabaw wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych 440, 442, 443, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska” ”

I.Odpowiedzi na pytania:

1. W projekcie i w przedmiarze widnieją rozbieżności odnośnie ilości i rodzaju nawierzchni bezpiecznej proszę o określenie jaki rodzaj nawierzchni bezpiecznej planowany jest pod wybranymi czterema urządzeniami placu zabaw? Czy jest to żwir czy piasek? Jakiej grubości oraz jaka ilość?

Zamawiający informuje, że jednoznacznie w kosztorysie i dokumentacji kwestia ta jest pokazana i jest to żwir o frakcji 0,25 - 8 mm.

Grubość zależy od wysokości upadku z urządzenia i strefy bezpieczeństwa i jest to wskazane w dokumentacji.

W przypadku stosowania urządzeń "równoważnych" oferent powinien samodzielnie ustalić obmiar zgodnie z wytycznymi producenta, a na etapie realizacji musi otrzymać pozytywną akceptację Inspektora Nadzoru i Projektanta.

2. Proszę także o wyjaśnienie czy usunięcie warstwy humusu gr. 30cm i korytowanie dotyczy tylko obszaru stref bezpieczeństwa pod wybranymi czterema urządzeniami pod którymi ma być wykonana nawierzchnia bezpieczna czy także w innym miejscu?

Wyłącznie w zakresie stref bezpieczeństwa pod wybranymi czterema urządzeniami

3. Czy w przypadku zaproponowania urządzeń równoważnych o podobnych parametrach należy wycenić ilości dopasowane do stref bezpieczeństwa naszych urządzeń?

W przypadku stosowania urządzeń "równoważnych" oferent powinien samodzielnie ustalić obmiar zgodnie z wytycznymi producenta, a na etapie realizacji musi otrzymać pozytywną akceptację Inspektora Nadzoru i Projektanta.

z poważaniem
BURMISTRZ
Marek Dorabiała