

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców III

GKLP.271.2.08.2016

Zamawiający

Gmina Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

Dotyczy zapytania cenowego poniżej kwoty 30 000 EURO pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Wietrzychowice gm. Izbica Kujawska”

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2164) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

1. Poproszę o badania wody surowej.
2. Jakich prac budowlanych będzie wymagał istniejący budynek SUW (rozbudowa, remont itp.)?
3. Czy rurociąg i obudowa projektowanej studni też będzie w zakresie opracowania?
4. Ile lat ma istniejąca stacja?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1. Zakres przebudowy charakterystyka wody surowej i uzdatnionej uwzględnia wykonana koncepcja.

Ad.2. Przebudowa budynku powinna uwzględniać: Podniesienie stropu budynku tj. zdjęcie istniejącego stropu i zaprojektowanie nowego na wysokości uwzględniającej montaż nowych, wyższych filtrów. Uzupełnienie ocieplenia ścian budynku i wykonanie ocieplenia nowego stropu. Wymianę drzwi wejściowych. Wyłożenie ścian wewnętrznych glazurą a posadzki terakotą. Wykonanie nowych instalacji elektrycznych - zasilających urządzenia i oświetleniowych wewnętrznych i zewnętrznych. Wykonanie obróbek dachowych. Otynkowanie budynku tynkiem zewnętrznym, silikonowym lub akrylowym.

Ad.3. W zakresie opracowania będzie zamontowanie nowej obudowy studni nr 1 znajdującej się na działce SUW. Należy uwzględnić także wykonanie regeneracji studni nr 1. Rurociągi od studni nr 2 i 3 nie będzie w zakresie opracowania.

Ad.4. Istniejąca stacja została oddana do użytku w 1976 r

Z up. BURMISTRZA
Izbicy Kujawskiej
Matusiak
mgr Mirosław Matusiak
Sekretarz Gminy