



Izbica Kuj, dnia 19.02.2013

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców

OR.271.01.2013

Zamawiający

**Gmina i Miasto Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska**

Przedmiot zamówienia : budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i siecią przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej oraz przekładka (wymiana) sieci wodociągowej z rur AC na PVC zlokalizowanych w ulicy Cmentarnej i Zielonej w Izbicy Kujawskiej działki nr 734, 621, 716

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy PZP udziela następującej odpowiedzi na pytanie Wykonawcy:

Pyt 6. Prosimy o jednoznaczne określenie materiału z jakiego ma być wykonany zbiornik przepompowni sieciowej. Zgodnie z opisem technicznym ma to być zbiornik betonowy, natomiast wg. Warunków technicznych, zbiornik z polimerobetonu.

Pyt 7. Czy w cenie ofertowej należy uwzględnić dodatkowe wyposażenie przepompowni opisane w pkt.6 Warunków Technicznych.

Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 6) Dopuszcza się wykonanie zbiornika przepompowni sieciowej z polimerobetonu.

Ad.7) Wyposażenie przepompowni należy wycenić zgodnie z warunkami technicznymi.

**Burmistrz Gminy i Miasta
Marek Śledziński**