



Izbica Kuj, dnia 15.04.2013 r.

Wyjaśnienia w odpowiedzi na pytania Wykonawców

OR.271.01.2013

Zamawiający

Gmina i Miasto Izbica Kujawska
ul. Marszałka Piłsudskiego 32
87-865 Izbica Kujawska

Uczestnicy postępowania

Przedmiot zamówienia : Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z kolektorem tłocznym wraz z przyłączami i siecią przepompownią ścieków, kanalizacji deszczowej oraz przekładka (wymiana) sieci wodociągowej z rur AC na PVC zlokalizowanych w ulicy Cmentarnej i Zielonej w Izbicy Kujawskiej działki nr 734, 621, 716

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) udziela następujących odpowiedzi na pytania Wykonawcy:

Pyt 1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę studzienek z PE na studzienki z PP?

Pyt 2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie studzienek monolitycznych zamiast studzienek o budowie modułowej?

Zamawiający wyjaśnia:

Ad.1: Zgodnie z dokumentacją projektową, zastosowane powinny być studzienki z PE

Ad. 2: Należy stosować studzienki o budowie modułowej.

BURMISTRZ
Marek Śledziński